

Dávkovacie čerpadlo JESCO MAGDOS LA

Spolehlivé dávkovacie čerpadlo s variabilnou možnosťou nastavenia dávkovacieho výkonu vr. možnosti riadenia od analógového vstupu. V štandarde automatického odvzdušnenia dávkovacej hlavy a grafického displeja zobrazujúceho prevádzkový stav.

JESCO MAGDOS LA - dôležité prevádzkové údaje:

- regulácia výkonu zmenou frekvencie zdvihov
- riadenie od analógového vstupu 0...20mA
- grafický displej s integrovanou klávesnicou
- indikácia objemu dopravovaného média
- možnosť el. hladinového snímania - dvojúrovňové
- prevádzka s Eco-Mode
- funkcia kalibrácie
- možnosť zakódovania nastavenia čerpadla
- pulzné riadenie od vodomeru nie je možné



Modelová rada

MAGDOS LA - PVC/FPM	typ	05	1	2	4	6	10	15
max. dávkovací výkon pri max. protitlaku	l/hod	0,36	0,76	1,9	3,4	6,2	9	13
max. protitlak	bar	16	16	16	16	8	6	3
objednávacie číslo		10251001	10251002	10251003	10251004	10251005	10251006	10251007

štandardná zostava dávkovacieho kompletu

Dávkovací komplet MAGDOS LA – čerpadlo ukotvené na konzole, PE zásobník samostatne

popis inštalácie	Dávkovacie čerpadlo je samostatne upevnené na konzole. Cez flexibilné sanie je nasávaný dávkovací prípravok zo zásobníka, ktorý je umiestnený v záchytnej vani. Dĺžka výtláčného sania je 3m, vedenie je ukončené vstrekočom. Funkčný základný dávkovací komplet.	
poznámka	Vzhľadom na funkcie čerpadla a predpokladané prepojenie s kabelážou sa neodporúča inštalácia voľne na PE zásobník.	
aplikácia	pre všetky kvapaliny, vhodné pre PVC-U materiály s viskozitou do 300 mPas	
dávkovacia zostava obsahuje	objednávacie č.	popis
	1025100.x.	dávkovacie čerpadlo MAGDOS LA podľa výberu
	39911	PP konzola
	120060	PE záchytná vaňa kruhová zvarená
	79113	2m, kábel pre vstup 0/4...20mA, 4-p., M12x1
	79113	2m, kábel pre stráženie hladiny, 4-p., M12x1
	d'alej podľa typu:	zostava flexi SL-2, vstrekoč, 5m tlak. hadička
	39539	set pre príslušenstvo LA 05... LA 4 - PVC, (4/6mm), PN10
variantné príslušenstvo na vyžiadanie	alebo 39540	set pre príslušenstvo LA 6... LA 15 - PVC, (6/9mm), PN10

upozornenie:

- zostavu je nutné prípadne upraviť v závislosti na dávkovanom médiu a pomeroch na sacej a výtláčnej strane
- iné materiálové prevedenie dielov čerpadla, príslušenstvo v zostave a tesnenia k nim na požiadavku

