

Piesková filtrácia typ WGSF-T

Objednávacie čísla pieskových filtrov sú za funkčnú zostavu dielov vr. filtračných náplní – filtračná náplň Turbidex

automatický výplach filtra	prebieha stála dodávka neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou MAV – v prípade požiadavky doobjednať za doplatok ventil Clack z typu TC na model CI za príplatok
farba filtra	modrá
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	5 - 43 °C
pitné aplikácie	plná certifikácia pre pitné aplikácie



WGSF-T

	filtr. rýchlosť	filtračná fľaša veľkosť			
	m/hod	1054	1354	1465	1665
pieskový filter typ		WGSF 10	WGSF 13	WGSF 14	WGSF 16
orientačné Qmax m ³ /hod	5	0,25	0,45	0,55	0,65
orientačné Qmax m ³ /hod	10	0,50	0,90	1,10	1,30
orientačné Qmax m ³ /hod	15	0,80	1,30	1,60	1,90
orientačné Qmax m ³ /hod	20	1,05	1,75	2,15	2,60
orientačné Qmax m ³ /hod	25	1,30	2,20	2,70	3,20
orientačné Qmax m ³ /hod	30	1,50	2,60	3,20	3,80
orientačné Qmax m ³ /hod	40	2,10	3,50	4,30	5,20
typ riadiaceho ventilu		Clack	Clack	Clack	Clack
model riadiaceho ventilu		TC1	TC1	TC1.25	TC1.25
ovládanie		elektronik	elektronik	elektronik	elektronik
rozsah nastavenia		0 – 30 dní	0 – 30 dní	0 – 30 dní	0 – 30 dní
filtračná fľaša		1054	1354	1465	1665/4
priemer filtra		250 mm	330 mm	370 mm	400 mm
filtračná plocha		0,052 m ²	0,088 m ²	0,107 m ²	0,129 m ²
objem filtračnej fľaše		62 l	102 l	142 l	185 l
horný kôš		áno	áno	áno	áno
spodný rozdeľovací systém		tryska	tryska	tryska	tryska
napojenie vody		1"	1"	5/4"	5/4"
napojenie odpadu		1/2"	1/2"	3/4"	3/4"
objem filtračnej náplne		28 l	56 l	84 l	112 l
počet vreciek Turbidex		1	2	3	4
hmotnosť náplne		22,5 kg	45,0 kg	67,5 kg	90,0 kg
obj. č.		WGSF-10	WGSF-13	WGSF-14	WGSF-16

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

	obj. č.
uzatváracia armatúra MAV 1, pre WS1	370524
uzatváracia armatúra MAV 1.25, pre WS1.25	370524
TC1 doplatok za Clack CI1, (prevedenie pre MAV komunikáciu)	370110A
TC1.25 doplatok za Clack CI1.25 (prevedenie pre MAV komunikáciu)	370130A

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 28,3l = 22,5kg

inštalčná schéma	strana 15
tabuľka rozmerových hodnôt	strana 15

