

Piesková filtrácia typ WGSF-T

Objednávacie čísla pieskových filtrov sú za funkčnú zostavu dielov vr. filtračných náplní – filtračná náplň Turbidex

automatický výplach filtra	prebieha stála dodávka neupravenej vody, možno zastaviť armatúrou MAV – v prípade požiadavky doobjednať za doplatok ventil Clack z typu TC na model CI za príplatok
farba filtra	modrá
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W
prevádzkový tlak vody	0,4 - 0,8 MPa
teplota vody, okolia max.	5 - 43 °C
pitné aplikácie	plná certifikácia pre pitné aplikácie



WGSF-T

	filtr. rýchlosť'	filtračná fľaša			
	m/hod	1865	2162	2472	3072
pieskový filter typ		WGSF 18	WGSF 21	WGSF 24	WGSF 30
orientačné Qmax m ³ /hod	5	0,80	1,20	1,50	2,30
orientačné Qmax m ³ /hod	10	1,65	2,40	3,00	4,60
orientačné Qmax m ³ /hod	15	2,50	3,60	4,50	7,00
orientačné Qmax m ³ /hod	20	3,30	4,80	6,00	9,30
orientačné Qmax m ³ /hod	25	4,10	6,00	7,50	11,60
orientačné Qmax m ³ /hod	30	4,90	7,10	9,00	13,90
orientačné Qmax m ³ /hod	40	6,60	9,50	12,00	18,60
typ riadiaceho ventilu		Clack	Clack	Clack	Clack
model riadiaceho ventilu		TC1.25	CI1.5	CI1.5	CI2
ovládanie		elektronik	elektronik	elektronik	elektronik
rozsah nastavenia		0 – 30 dní	0 – 30 dní	0 – 30 dní	0 – 30 dní
filtračná fľaša		1865/4/4	2162/4/4	2472/4/4	3072/6/6
priemer filtra		457 mm	550 mm	620 mm	770 mm
filtračná plocha		0,165 m ²	0,239 m ²	0,300 m ²	0,465 m ²
objem filtračnej fľaše		194 l	312 l	450 l	710 l
horný kôš		áno	áno	áno	áno
spodný rozdeľovací systém		6 lúčov	6 lúčov	6 lúčov	8 lúčov
napojenie vody		5/4"	6/4"	6/4"	2"
napojenie odpadu		3/4"	3/4"	3/4"	5/4"
objem filtračnej náplne		140 l	196 l	280 l	336 l
počet vreciek Turbidex		5	7	10	12
hmotnosť		90,0 kg	160,0 kg	225,0 kg	270,0 kg
obj. č.		WGSF-18	WGSF-21	WGSF-24	WGSF-30

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

obj. č.

uzatváracia armatúra MAV 1.25, pre WS1.25	370524
TC1.25 doplatok za Clack CI1.25 (pre MAV komunikáciu)	370130A
uzatváracia armatúra MAV 1.5, pre WS1.5	370545
uzatváracia armatúra MAV 2, pre WS2	370601

upozornenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody opatriť filtrom proti úniku filtračnej hmoty
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok
- filter nie je plnený filtračnou hmotou, vo vreckách voľne vložené, vrecko 28,3l = 22,5kg

inštalačná schéma strana 15
tabuľka rozmerových hodnôt strana 15

