

CERTUSS E 6 - 72 M

dotazník

Pre technický návrh parného vyvíjača s príslušenstvom s využitím všetkých ponúkaných variant a dodávaného príslušenstva slúži nižšie uvedený dotazník.

* vyplňte len farebne označené polia

* ak je farebné pole vyplnené „áno – nie“, zakrúžkujte požadovanú variantu

* ak nepoznáte odpoveď, nechajte pole nevyplnené



| | | |
|---|------------|------------|
| požadovaný parný výkon vyvíjača: | | kg/hod |
| | variantne | kW |
| aplikácia pary: | | |
| požadovaný prevádzkový tlak pary (štandardne je 3,5 – 5,5 bar) iný uveďte: | variantne | bar MPa |
| návratnosť kondenzátu cca: | | % |
| požadujete automatické odsolenie vyvíjača počas prevádzky: (vyššia životnosť el. vyhrievacích špirál) | áno - nie | |
| požadujete automatiku Thermotimat – štart a stop vyvíjača podľa časových, naprogramovaných, týždenných hodín: | áno - nie | |
| analogové vzdialené hlásenie – 6 prevádzkových stavov: | áno - nie | |
| GSM modem – pre SMS hlásenie o združenej poruche | áno - nie | |
| inštalácia príslušenstva k vyvíjaču na spoločnom ráme do jedného celku | áno - nie | |
| prevedenie vyvíjača nerez pre vyššiu kvalitu pary - všetko v styku voda – para: (potreba kvality napájacej vody čiastočne demineralizovanej na stanici RO) | áno - nie | |
| prevedenie nerez vonkajšieho plášťa vyvíjača (napr. laboratórne): | áno - nie | |
| zdroj napájacej vody: | pitná voda | áno - nie |
| iný / popis: (bude nutný rozbor kvality vody)** | | |
| ďalšie požiadavky: | | |

** prosím, priložte kvalitu surovej vody určenej pre linku CHUV parného vyvíjača

*** ďakujeme za vyplnenie dotazníku