

CERTUSS Universal TC - dotazník

Pre technický návrh parného vyvíjača s príslušenstvom s využitím všetkých ponúkaných variant a dodávaného príslušenstva slúži nižšie uvedený dotazník.

* vyplňajte len farebne označené polia

* ak je farebné pole vyplnené „áno – nie“, zakrúžkujte požadovanú variantu

* ak nepoznáte odpoveď, ponechajte pole nevyplnené



požadovaný parný výkon vyvíjača: (voľba od 500 kg/h do 1800 kg/h)		kg/hod
(to zodpovedá od 328 kW do 1180 kW)	variantne	kW
aplikácia pary:		
palivo možnosti: (zemný plyn, kvap. plyn, extra ľahký vykurovací olej alebo kombinované plyn / olej)		
redukcia NOX: (podľa vyhl.č. 410/2012 s účinnosťou 2018)	je v štandarde	
požadovaný prevádzkový tlak pary (štandard je 0,6 – 0,8 MPa = 6,0 – 8,0 bar) iný uveďte:	variantne	bar MPa
návratnosť kondenzátu cca:		%
požadujete automatiku Thermotimat: (štart a stop vyvíjača podľa časových, naprogramovaných týždenných hodín)	áno - nie	
požadujete spalínový výmenník: (pre využitie energie spalín k ohrevu napájacej vody, cca 10% úspora zemného plynu)	áno - nie	
požadujete výmenník odluhu separátoru (zisk trvale 3% parného výkonu pre ohrevy)	áno - nie	
požadujete napájací komplet CVE: (dodávané príslušenstvo inštalované do funkčnej inštalácie na spoločnom ráme)	áno - nie	
požadujete aktívne rozhranie pre internet: (komunikácia s vyvíjačom cez internet)	variantne	pevná linka bezkáblové
požadujete aktívnu dátovú komunikáciu cez firemnú sieť: (Profibus, BACnet, Modbus, Profinet IO, Canbus)	uveďte typ	
analogové vzdialené hlásenie stavov: (prevádzkové / poruchové stavy)	variantne	6 stavov 12 stavov
zasielanie stavov na 5 vzdialených adries: (Email – nutný internet, SMS nutné GSM)	variantne	Email SMS
zdroj napájacej vody:	pitná voda	áno - nie
iný / popis: (bude nutné doložiť rozbor kvality vody)**		
d'alšie požiadavky:		

** prosím, priložte kvalitu neupravenej vody určenej pre linku CHUV parného vyvíjača

*** ďakujeme za vyplnenie dotazníka